

**Информация о принятых решениях и мерах по результатам  
внесённых представлений и предписаний по итогам контрольного мероприятия  
«Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования субсидий из  
бюджета Ленинского городского округа МБУ «Благоустройство» в 2024 году»  
(пункт 2.4 Плана работы КСП Ленинского городского округа на 2025 год)**

Требования предписания Контрольно-счётной палаты Ленинского городского округа  
Московской области от 06.06.2025 № 1 выполнены в полном объёме.

06.06.2025

№

1

Директору  
МБУ «Благоустройство»  
Нагорневой Т.А.

### ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с планом работы Контрольно-счётной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2025 год (пункт 2.4) проводится контрольное мероприятие «Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования субсидий из бюджета Ленинского городского округа МБУ «Благоустройство» в 2024 году».

В ходе проведения контрольного мероприятия и анализа исполнения контракта от 05.11.2024 № ЭК.2024.0387 на выполнение работ по устройству спортивной игровой площадки в д. Калиновка в рамках практик инициативного бюджетирования между МБУ «Благоустройство» (Заказчик) и ООО «Мехдорстрой» (Подрядчик) по результату осмотра произведенных работ выявлено следующее нарушение:

1) нарушены требования безопасности установки ворот для мини футбола в части закрепления и устойчивости, в нарушении требований п.п 3.1.4.3, 3.2.4 "ГОСТ Р 55665-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности" (далее – ГОСТ Р 55665-2013), согласно которым:

- при закреплении установочных гильз должны быть предусмотрены дренажные отверстия;
- при проведении испытаний ворота не должны опрокидываться или скользить.

Согласно п. 8.2.3 ГОСТ 55665-2013 при обнаружении в процессе контроля и технического обслуживания ворот дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют.

Выявленный дефект оценивается как **критический** в соответствии п.п 3.1.4.3, 3.2.4 "ГОСТ Р 55665-2013, не отвечает требованиям безопасности **и в соответствии с п. 8.2.3 ГОСТ Р 55665-2013 требует устранения в течение 10 дней с момента получения Предписания.**

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 13 Положения о контрольно-счетном органе МБУ «Благоустройство» в целях принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленного нарушения предписывается:

1. Устранить выявленное нарушение.

Настоящее Предписание должно быть исполнено в указанные сроки.

О принятых мерах контрольно-счетный орган должен быть уведомлен незамедлительно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.